


# 作業開始前の **3分** **KY**



**送電線のそばで伐採  
この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

横浜西署管内発生

## 高所作業車で伐採作業中送電線で感電

状況 発生日時 令和3年6月 8時頃 土木工事業

ゴルフ場でカート道の拡幅工事に伴い、高所作業車に乗ってチェーンソーで樹木を伐採していたところ、付近にあった送電線（66,000V）に近接し、感電して死亡したもの。（2名死亡）



### 災害のここをチェック

1 高所作業車で作業を行う場合には、あらかじめ、地形、障害物等の状況に応じた作業範囲、操作方法などについて作業計画を作成し、それに基づき行うこと。

特に、送電線等危険区域がある場合には、上昇時に通った作業範囲を外れた移動は危険であり、作業床を上昇させた手順を逆に追って旋回、下降などを行うこと。

2 高所作業車の作業範囲内に送電線等の危険区域がある場合には、監視人を置き、その者の指示のもとに操作すること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。