

特別高圧活線作業における接近限界距離	
充電回路の使用電圧 (V)	接近限界距離 (cm)
7,000 < ~ ≤ 22,000	20
22,000 < ~ ≤ 33,000	30
33,000 < ~ ≤ 66,000	50
66,000 < ~ ≤ 77,000	60
77,000 < ~ ≤ 110,000	90
110,000 < ~ ≤ 154,000	120
154,000 < ~ ≤ 187,000	140
187,000 < ~ ≤ 220,000	160
220,000 <	200
(労働安全衛生規則第344条)	
※特別高圧とは、7,000Vを超えるものをいう。	

主な送電線等の対地電圧と移動式クレーン等の離隔距離		
送電線の電圧 (V)	必要な離隔距離 (m)	電力会社が推奨する 安全な離隔距離 (m)
100	1.0	2.0
200	1.0	
6,600	1.2	
22,000	2.0	3.0
33,000	2.0	
66,000	2.2	4.0
154,000	4.0	5.0
275,000	6.4	7.0
500,000	10.8	11.0