

# 作業開始前の **3分** **KY**



**設置中の床に上る  
この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？

## 労働災害発生事例


横浜西署管内発生

### 天井下の床設備を設置中に墜落

#### 状況

災害発生日時 令和3年9月 午後1時ごろ 建築工事業

建物の廊下と天井の間の点検作業床の設置作業において、既設の型鋼の梁に網の床を設置する作業をしていた。被災者は床材の取付が終わった部分を移動していたが、床が未設置の開口部から約3.8m下の1階コンクリート製床に墜落したものの。



#### 災害のここをチェック

- 1 高所作業における墜落防止設備（手すり、防網等）、命綱等の取付設備と安全帯による防止措置
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行（床上に設けた足場上から作業する手順）
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラストは参考です。実際の災害状況とは異なります。