


# 作業開始前の **3分** **KY**



**はしごで昇降  
この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

相模原署管内発生

## 木造2階床、はしご付近から墜落

状況 発生日時 令和3年12月 16時頃 木造家屋建築工事業

被災者は3階建て木造住宅新築工事で内装工事を行っていたが、高さ2.7mの2階床開口部若しくははしごから墜落したものの。



### 災害のここをチェック

- 1 はしごの使用に当たっては、はしごの上部・下部の固定をしっかり行い、足下にも転移防止の滑り止めを行い、上端を上端床から60cm以上突き出し、立て掛けの角度を75度程度とすること。
- 2 通行に当たっては墜落時保護用の保護帽（ヘルメット）を着用すること。
- 3 2階（高所）の作業床開口部での作業に当たっては、墜落防止設備（手すり、防網等）、命綱等の取付設備と安全带による墜落防止措置を講じること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。